

**Markt Irsee - Antrag auf Erteilung einer gehobenen, wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 15 WHG
für das Einleiten von Abwasser aus der Mischwasserkanalisation in den Irseer Bach
Erläuterung**

**Zusammenstellung der Mischwassereinleitungen
Aus der Mischwasserkanalisation des Marktes Irsee
Prognosezustand**

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks					Entlastungs- kanal	Gewässer			
Lfd. Nr. Typ	Bez. Typ Auslauf- Schacht	Ortsteile, Lage Fläche A unmittelb. Einzugsgeb. A [ha] Zum Abfluß beitr. unmitt. Fl. A _{bef} [ha]	Zulauf DN [mm] Gefälle J _s Q _{voll} [l/s]	Schwellen- höhe [m NN] Schwellen- länge [m]	Weiter- führender Kanal / Drossel	Trocken- wetter- abfluss Q _{t24 kum} [l/s]	Drossel- abfluss Q _{Dr} [l/s]	DN [mm] Gefälle J _s Q _{max} [l/s] (bei T=1 [a]) Q _{voll} [l/s]	Name an Einl. Niederschlagsgebiet F _N [km²], einjähriger Hochwasserabfluss HQ1 [m³/s]	Flur-Nr. Grundst. Einleitung Grundst. Gewässer	Eigentümer Grundst. Einleitung Grundst. Gewässer	Gemarkung
1 MW	RUEB RUEBAUS	Irsee Neue Straße 68,43 ha 19,09 ha	DN 1600 29,11 ‰ 13.810 l/s	705,39 m NHN 2,02 m	 elektr. Schieber	 9,94 l/s	 40,0 l/s	DN 1200 143,60 ‰ 2.024 l/s 14.430 l/s	Irseer Bach 2,12 km² 1,40 m³/s	 259/46 310/2	Markt Irsee, Meinrad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee Markt Irsee, Meinrad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee	